



160022, ҚР, Шымкент қ, Абай ауданы, Солтүстік-Батыстық ықшам ауданы, 2183үй
СТН 582100254658, БСН 060140014945,
е/ш KZ238560000000147504, «Банк ЦентрКредит» АҚ ШФ, БСК КСЖКЗКХ
тел. (7252) 27-38-51 E-mail: energomera-1@mail.ru

160022, РК, г. Шымкент, Абайский район, мкр. Северо-Запад, дом 2183
РНН 582100254658, ИИН/БИН 060140014945,
ИИК KZ238560000000147504, ШФ АО «Банк ЦентрКредит», БИК КСЖКЗКХ
тел. (7252) 27-38-51 E-mail: energomera-1@mail.ru

Limited Liability Partnership «Energomera-1»

160022, RK, Shymkent, Abay district, md. North-West, house 2183 RNN 582100254658, IIN / BIN 060140014945,
IIC KZ238560000000147504, ShF JSC "Bank CenterCredit", BIC KСЖКЗКХ Tel. fax (7252) 27-38-51 E-mail: energomera-1@mail.ru

Исходящий № 60 от 02.03.2023г.
{Уведомление}

Председателю Правления АО «КРЭК»
Каракозову Б.К.

Добрый день уважаемые коллеги!

Наша компания на протяжении 16 лет ведет работу по улучшению и надежности поставляемых приборов электроэнергии на территорию Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством и гарантирует качество продукции при этом берет на себя обязательства по поддержке в течение 7(семи) лет на заводской дефект.

На сегодняшний день выявлены случаи поставки и реализации на территории Республики Казахстан контрафактной (поддельной) продукции бренда Энергомера.

Выявленный прибор представляет собой аналог СЕ101 S6 145 и визуально имеет незначительные отличия, главной же отличительной чертой является пломба о прохождении метрологических испытаний.


Мы хотим предостеречь Вас от использования контрафактной (поддельной) продукции при расчетах за электроэнергию в ведомственных Вам сетях.

С уважением,
Директор ТОО «Энергомера-1»



Касымов М.М.

Исп. Касымов Мисбах Марсович.
Тел. +7777 917 94 74
Е-майл: energomera-1@mail.ru



160022, РК, Шымкент қ., Абай ауданы,
СТН 582100254650
е/мә KZ23856000000147504, «Банк
Тел. (7252) 27-38-51 E-mail:

Әл-Фараби даңғылы бойында, 2103/4
СН 060140014945
«ЦентрКредит» АҚ ШФ БСМ КСІВКЗҚ
energomera-1@mail.ru

160022, РК, Шымкент, Абайский район, адр. Северо-Запад, д/н 2103
РНН 582100254650, ИФН/СИН 060140014945
ИНН KZ23856000000147504, ШФАО «Банк ЦентрКредит», БСМ КСІВКЗҚ
Тел. факс (7252) 27-38-51 E-mail: energomera-1@mail.ru

Limited Liability Partnership «Energomera-1»

160022, Шымкент қ., Абай ауданы, м/к. North-West, House 2103 RNN 582100254650, INN БСМ 060140014945,
ИС KZ238560000 00147504, ШФ АО «Банк ЦентрКредит», БСМ КСІВКЗҚ Тел. факс (7252) 27-38-51 E-mail: energomera-1@mail.ru

Исх № 247 от 05.10.2022г

Руководителям электросетевых
и электросбытовых компаний

Уведомление

Добрый день уважаемые коллеги.

Наша компания на протяжении 16 лет ведет работу по улучшению и надежности поставляемых приборов электроэнергии на территорию Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством и гарантирует качество продукции при этом берет на себя обязательства по поддержке в течении 7 (семи) лет на заводской дефект.

На сегодняшний день выявлены случаи поставки и реализации на территории Республики Казахстан контрафактной (поддельной) продукции бренда Энергомера.

Выявленный прибор представляет собой аналог CE 101 S6 145 и визуально имеет незначительные отличия, главной же отличительной чертой является пломба о прохождении метрологических испытаний.

Более подробный отчет представлен в приложении 1.

Мы хотим предостеречь Вас от использования контрафактной (поддельной) продукции при расчетах за электроэнергию в ведомственных Вам сетях.

С уважением,
Директор ТОО «Энергомера-1»



Касымов М.М.

**Завод измерительных приборов «ЭНЕРГОМЕРА»
 Филиал акционерного общества «Энергомера»**



УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 Зюлин М.Ю.

« » 2022г.

г. Невинномысск

Акт № 152/06 от 29.09 2022 г

о проведении входного контроля счетчиков поступивших по претензии от потребителя из Казахстанская область, г. Шымкент

Составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии – главный инженер

Зам. председателя – директор по качеству

Члены комиссии:

начальник БГО - Корчинский В.А., инженер-электроник представительства ООО «КИЭП Энергомера» Мирошкин Д.В., инженер по качеству - Иващенко А.А.;

Комиссии представлен счетчик электрической энергии CE101 S6 145 поступивший от ТОО Энергомера Казахстан г. Шымкент

При проведении технического анализа установлено следующее:

Счетчик электрической энергии CE101 S6 145 с серийным номером № 009470268308044 не зарегистрирован в системе ЗИП «Энергомера», фото счетчика приведено на (Рис. 1)



Рис. 1

- на счетчике установлена пломба, имеющая визуальные несоответствия в части начертания и позиционирования букв и символов с оттисками клейм, применяемых на заводе-изготовителе (Рис. 2)

Рис. 4

На модуле измерения установлен конденсатор в позиции С25, не применяемый на заводе-изготовителе (Рис. 5).




Рис. 5

Выводы комиссии:

Счетчик СЕ101 S6 145 с зав. №009470268308044 не изготавливался на ЗИП «Энергомера», является контрафактным.

Счетчик не соответствует техническим условиям завода изготовителя (ТУ4228-054-22136119-2005).

Завод изготовитель не может гарантировать соответствие счетчика требованиям по безопасности ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

Зам. председателя:


М.С. Копылов

Подписи членов комиссии:


В.А. Корчинский


Д.В. Мирошкин


А.А. Иващенко